



Lüftungsgerät Allgemein
Wolf / KG Top 260

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| (1) Außenluftfilter F7 | (11) Abluftfilter F7 |
| (2) Umluftteil | (12) Schalldämpfer Abluft |
| (3) Umluftteil | (13) Verdichterteil |
| (4) KGXD Unterteil (WRG) | (14) Frischwasser-Kontaktbefeuchter |
| (5) Zuluftventilator | (15) KGXD Oberteil (WRG) |
| (6) Erhitzerteil | (16) Umluftteil |
| (7) Leerteil mit Expansionsventil | (17) Umluftteil |
| (8) Kühlerteil (Direktverdampfer) | (18) Ablauft ventilator |
| (9) Schalldämpfer Zuluft | (19) Kondensator teil |
| (10) Zuluftfilter F9 | |



Index	Datum	gezeichnet	Änderungsvermerk
ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN			
PROJEKT-NR.	FACHGEBIET	PLANUNGSSSTAND	BLATT
567	LUF	Entwurf	
Abmessungen B/H/A 594/420/0,25m ²	Maßstab:	Plan-Nr. 567-LUF-EN-FS0	gezeichnet kol geprüft kol Datum 30.01.2015
ALLE RECHTE DIESER ZEICHNUNG UNTERLIEGEN DEM URHEBERRECHTSCHUTZ			
Bürgerzentrum Böheimkirchen		EMC ENERGietechnik-Management-Consulting GmbH	
Anlagenschema		A-8700 LEOBEN, MÜHLTALER STRASSE 9, Tel.: +43/3842/48200, Fax: +43/3842/48200-40 e-mail: office@ems-energietechnik.at, Internet: www.emc-energietechnik.at	